

DEPO KOŞULLARININ DÜZENLENMESİ

2012 yılında başlanan Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi'nin depo koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında öncelikli olarak binanın iç ve dış izolasyonu yapılmış, yangın söndürme sistemi kurulmuştur. Elektromekanik olarak çalışabilen, yere monteli, duman ya da hareket algıladığında 6 saniye içinde kapanan ve 900°C dereceye 120 dakika dayanan yanmazlık panelleri ve 16 kat şişen contalardan müteşekkil dolap sistemleri Türk firmalar tarafından yapılmıştır. Depo alanlarının iklim koşullarını iyileştirmek amacıyla iklimlendirme sistemi kurulmuş, bağıl nem kademeli olarak %62'den %50 \pm 2 RH aralığına düşürülmüş, sıcaklık değeri ise 18 °C \pm 1 değerinde sabitlenmiştir. Elektrik sistemi yanmaz, teflon kablolarla yenilenmiştir. Yazma ve matbu eserler, temizlik ve paketleme işlemleri tamamlandıktan sonra RFID çipleri yerleştirilerek raflara yerleştirilmiştir.



Kurumumuza baęlı kütüphanelerde yürütölen durum tespit çalıřmaları sonucunda, çalıřma yapılan her kütüphane ile ilgili birer rapor hazırlanmıř ve bu rapor ilgili makamlara sunulmuřtur. Yapılan çalıřmalar sonucu gözlemlenen eksikliklerin giderilmesine yönelik çeřitli tedbirler alınmıřtır. Bu bağlamda Hacı Selim Aęa Kütüphanesi'ne nem alma cihazı yerleřtirilerek depo kořullarının iyileřtirilme çalıřmalarına başlanmıřtır. Durum tespit çalıřmasının yapıldıęı dięer kütüphanelerdeki depo kořullarını iyileřtirmeye yönelik çalıřmalar devam edecektir.